

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

ACESSO À VIATURA DO CB	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 06
SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 08
COMPARTIMENT. HORIZONTAL	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 09 ÁREA MÁXIMA DE COMPARTIMENTAÇÃO 2.500 m ²
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 11 VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
BRIGADA	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 17 VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 18
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 19
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 20
EXTINTORES	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 21
SISTEMA HIDRANTES	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 22
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ATENDERÀ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 41

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11


GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição
D	Serviços Profissionais	D-1	Escritório


















CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²
MÉDIO	700 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)

PISO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A
	REVESTIMENTO	
PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A
	REVESTIMENTO	
TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A
	REVESTIMENTO	
FACHADA	ACABAMENTO	CLASSE I A II-B
	REVESTIMENTO	



SÍMBOLOS GRÁFICOS / LEGENDA			
CARGA DE FÓSC. - 200C		CONTIN. DE DETECÇÃO DE ALARME	
CARGA 330V - 3A		INTERRUP. DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME	
ENTRADA DA QUANTIDADE DO C.B.		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME	
DETECÇÃO DO FALSO DA BOMBA DE FOGA		AVISO/ALTO SONORO DO ALARME	
SAÍDA FOGA DA BOCA DE FOGA		REARMAR DISPOSITIVO	
EXATIDÃO DE INFERÊNCIA SPO AUTOMATIZADO		SOMAR DE FALSO	
EXATIDÃO DE INFERÊNCIA SPO MANUSCRITO		ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE FOGA DE DETECÇÃO	
ENTRADA DA VARIÁVEL DO CORPO DE BOMBEIROS		RESPOSTA DE FALSO	
		REGISTRO DE RECHAMADO	

PROPRIETÁRIO
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 43.776.491/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RAFAEL TIMOTEO DOS SANTOS E SILVA
CAU SP: A113228-8
RRT: 8603704

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

03/04

R+
ARQUITETURA

RUA CUIABA, Nº 273
VL MARIA LUIZA, RIBEIRÃO PRETO - SP
CAU SP: A113228-8
FONE: (16) 99343-3586
rms.arquitetura@hotmail.com

<p>ESCRITÓRIO D-1</p> <p>OCUPAÇÃO</p> <p>R. ANETE QUEIROZ LACERDA, Nº 80, SÃO PAULO - SP</p> <p>LOCAL: AGÊNCIA SANTO AMARO / OSASCO</p> <p>CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> <p>PROPRIETÁRIO</p> <p>CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> <p>RESPONSÁVEL PELO USO</p> <p>RAFAEL TIMOTEO DOS SANTOS E SILVA - CAU SP: A113228-8</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>		
<p>Quadro de áreas</p> <p>ÁREA CONSTRUÇÃO</p>	<p>24/09/2019</p> <p>DATA</p>	<p>INC.04.JMP-0064</p>

IMPLANTAÇÃO

OBJETO

INDICADA

ÁREA